



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA EN PLANTA
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZÓN
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-193-15**

En la ciudad de La Paz, a horas 11:00 del día 23 de junio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en la Calle Bueno N° 185 Edificio YPF B Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "**PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZÓN**", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPF B aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 22 de junio de 2015, debiendo ser remitidas al correo consultacontrataciones@ypfb.gob.

No presentaron consultas escritas:

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

PREGUNTA N° 1: ES UNA CONTRATACION DIRECTA?

RESPUESTA N° 1: Si, y se encuentra enmarcada en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresas Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

PREGUNTA N°2: UTILIZACION DE LA RETRO EXCAVADORA, RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA?

RESPUESTA N° 2: Se confirma que en el proyecto se utilizará los ítemes: 17 y 36 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, 18 y 37 RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA, para la provisión e instalación de tubería de conexión al tanque de los ítemes 16 y 35.

PREGUNTA N°3: CUAL ES LA POTENCIA DE LAS BOMBAS REQUERIDAS?





La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N°3: La potencia estimada para la bomba es de 3HP, al respecto cabe hacer notar que es estima porque que el proyecto incluye el diseño final de la bomba, debido a que no se puede realizar el diseño final si no se ejecutó el ítem 5 y 24 ENSANCHE DE POZO PILOTO.

PREGUNTA N°4: FILTROS TIPO JHONSON? ACLARACION.

RESPUESTA N°4: Al respecto se hará un ajuste al DCD, que será emitido mediante nota expresa de ajustes.

PREGUNTA N° 5: ¿LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO TIENE QUE SER GLOBAL O DESGLOSADO PARA LOS DOS POZOS?

RESPUESTA N°5: Tiene que ser desglosado y con precios unitarios por cada ítem, de acuerdo al formulario B-1 y B-2 del DCD publicado.

PREGUNTA N° 6: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE DESINFECCION DEL POZO

RESPUESTA N°6: En la especificación técnica de los ítems 13 y 32 DESINFECCIÓN DEL POZO, página 39, se indica lo siguiente:

“Todas las sustancias extrañas, tales como grasa, pastas utilizadas en la uniones, sedimento, hez de metales o escoria pueden formar el hábitat de las bacterias, por tanto deberán ser eliminadas durante la instalación de las tuberías.

El Contratista deberá describir en su propuesta el método de desinfección a emplear, indicando los elementos químicos y el proceso completo”.

Por tanto, el ítem Desinfección del pozo consiste en la desinfección interior de todo el pozo una vez que se terminó de construirlo y antes de que entre en funcionamiento para evitar la contaminación generada por los mismos materiales de construcción. No incluye la desinfección del agua que se extraiga del pozo a futuro porque el agua del pozo estará destinada al sistema contra incendios y a las tareas de limpieza de la planta.

PREGUNTA N°7: EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO, USO DE LA COMPACTADORA MANUAL.

RESPUESTA N°7: Si el equipo de compactadora manual es el equipo mínimo requerido, pero si la empresa propone una máquina compactadora, durante la evaluación, se considerará como una mejora a lo requerido en el DCD.

PREGUNTA N° 8: DETALLES DE LA CASETA.

RESPUESTA N°8: En la especificación técnica de los ítemes 15 y 34 CASETA PARA LA BOMBA, (página 41) se indica lo siguiente:






La fuerza que transforma Bolivia

“La caseta de la bomba será construida con sobrecimientos de hormigón, malla olímpica y cubierta de placas de fibrocemento”.

Para que se entienda mejor lo requerido se muestran las siguientes fotografías referenciales:



El acto de reunión de aclaración concluye a horas 12:10 del día 23 de junio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Freddy Andrade Mamani ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCO - PRS Y.P.F.B.	Freddy Andrade Mamani ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCO - PRS Y.P.F.B.	
Ing. Lila Fabiola Vargas Sevilla INGENIERA CIVIL DNIM - GNAF Y.P.F.B.	Ing. Lila Fabiola Vargas Sevilla INGENIERA CIVIL DNIM - GNAF Y.P.F.B.	

FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN, 23/06/2015

CÓDIGO DE PROCESO: EPNE-01-DNIM-193-15

OBJETO: "PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA EN PLANTA
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZÓN "

Consulta N° 1.- ¿ES UNA CONTRATACION DIRECTA?

Consulta N° 2. UTILIZACION DE LA RETRO ESCAVADORA

y RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA

Consulta N° 3. ¿CUAL ES LA POTENCIA DE LAS BOMBAS
REQUERIDAS?

• Consulta N° 4. ¿FILTROS TIPO JOHNSON? ACLARACION

Empresa: VERA-COFADENA Nombre del Representante: JUNGE BELLOT

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 7268023 OR

Firma del Representante de la Empresa: _____

FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN, 23/06/2015

CÓDIGO DE PROCESO: EPNE-01-DNIM-193-15

OBJETO: "PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA EN PLANTA
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZÓN "

Consulta N° 1.- LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO TIENDE
QUE SEA GLOBAL O DESGLOSADO PARA LOS DOS
POZOS

Consulta N° 2. ESPECIFICAN EN QUE CONSISTE DESINFECCION DEL
POZO

Consulta N° 3. EQUIPO MUMMO COMO PROMETIDO, USO DE
LA COMPACTADORA MANUAL.

• Consulta N° 4. DETALLES DE LA CASETA.

Empresa: VERH-COFADENA Nombre del Representante: Jesus Cordero B.

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 71584293 4833742 IP

Firma del Representante de la Empresa: 





La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: N° EPNE-01-DNIM-193-15

OBJETO: PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZÓN

UERHPRODUCCION@GMAIL.COM

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
UERH - COFADENA	ING. JORGE BELLOT MEDINA	JORGEBELLOTMEDINA@GMAIL.COM	72038377	
UERH - COFADENA	Cap Jesús Calderón Botello	jesuscalderon_8@hotmail.com	71584293	
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

La Paz, 23 de junio de 2015