



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES VPNO
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-243-15**

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 15:00 del día 7 de julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento (Av. doble vía la guardia entre 3er y 4to anillo), se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación “CONSTRUCCION DE CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES VPNO”, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:00 del día 6 de julio de 2015, debiendo ser remitidas al correo iandrade@ypfb.gob.bo

No se recibieron consultas escritas

CONSULTAS EN SALA:

La empresa que participo en la reunión de aclaración se detalla en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

PREGUNTA N° 1: Ítem 1.7 El retiro del material de despojo tiene destino si tienen destino donde es este?

RESPUESTA N° 1: No se tiene ningún destino para los despojos, esa actividad está a cargo del contratista.

PREGUNTA N° 2: Ítem 8.14 La loza de pavimento rígido que espesor tiene la capa base?

RESPUESTA N° 2: la capa base deberá ser de 15 cm.

PREGUNTA N° 3 El Ítem 10.10 Programador automático este se refiere a la bomba de agua

RESPUESTA N° 3 Se refiere a la provisión y colocado del, programador automático del sistema de riego

PREGUNTA N° 4 En el Ítem 8.2 Excavación con retroexcavadora y transporte, se tiene una area para material de despojo?

RESPUESTA N° 4 El contratista deberá prever el destino del material excedente

PREGUNTA N° 5 En el Ítem provisión e instalación poste metálico 6M *4" + brazo 1.2m , son postes para luminarias, solicita diseño de los mismos.

RESPUESTA N° 5 Si son postes para luminarias se adjuntara el detalle de los postes en los ajustes.





La fuerza que transforma Bolivia

PREGUNTA N° 6 En el punto 24 del DCD Obras similares, consulta si el listado de la convocatoria es mandatorio. Considero que es limitante por el volumen de pavimento a construir.

RESPUESTA N° 6 Este punto será ajustado

PREGUNTA N° 7 Solicitamos ampliar el plazo de presentación de propuestas

RESPUESTA N° 7 Se publicaran ajustes para la ampliación del plazo

PREGUNTA N° 8 Solicitamos ampliar el plazo de ejecución de la obra a por lo menos 90 días.

RESPUESTA N° 8 El tiempo de ejecución se mantiene en 75 días calendario

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:35 del día 7 de julio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.


NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector Peraza	Fiscal - DMIM	
Irma Alexandra Andrade Rivero	DNCA - GNCO	



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO
Y AREAS EXTERIORES VPNO
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-243-15

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
BETANZOS CONSTRUCTORA	Mario Betanzos	consbet@gmail.com	77645487	
_____ Empresa	_____ Nombre Rep. Legal	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre Rep. Legal	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre Rep. Legal	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre Rep. Legal	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma

Santa Cruz 7 de Julio de 2015