



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO
CÓDIGO N°: CDO-DRGSC-07-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 17:30 del día 14 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 16:00 del día 14 de Julio de 2015, debiendo ser remitidas al correo sromero@ypfb.gob.bo

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y R SRL

REPRESENTANTE EMPRESA: JORGE RONALD RODRIGUEZ

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 14/07/2015

PREGUNTA N° 1:

Solicitud de ampliación de plazo para el proceso mencionado.

RESPUESTA N° 1:

No se ampliará el plazo de presentación de propuestas, el cronograma se mantiene.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:



NOMBRE DE EMPRESA: CONSTRUCTORA R Y R SRL

PREGUNTA N° 1:

Ítem 01.4 ¿Se debe considerar el acarreo del Mat. De Corte?

RESPUESTA N° 1:

Ítem 01.4 se debe considerar el acarreo de material.

PREGUNTA N° 2:

Ítem 02.10 ¿El hormigón simple tipo H-18 es el que va dentro de los bloques en la columna?

RESPUESTA N° 2:

Ítem 02.10 El hormigón H-18 es el que va en las columnas del muro de bloque de hormigón en el muro perimetral.

PREGUNTA N° 3:

Ítem 05.15 ¿En los mesones debemos incluir los muebles bajo mesón, tendrán revestimiento cerámico?

RESPUESTA N° 3:

Ítem 05.15 en el mesón se tiene que revestir con cerámica el interior, además se tiene otro ítem en obra fina de oficina, Ítem 06.19 puerta corredera con rieles T e incluye división interior.

PREGUNTA N° 4:

Ítem 06.8 ¿Qué espesor tendrá el empedrado?

RESPUESTA N° 4:

Ítem 06.18 el espesor del empedrado será de 0,10 mt; piedra manzana para empedrado.

PREGUNTA N° 5:

Ítem 09.19 ¿Las luminarias LED de que capacidad deben ser?

RESPUESTA N° 5:

El Ítem 09.19 luminaria leds tienen una capacidad de 100 Watts, está especificado en los planos

PREGUNTA N° 6:

Ítem 05.10 ¿El espesor del muro e=0.18 se refiere a muro de varga porque este ladrillo no se encuentra en el mercado?

RESPUESTA N° 6:

En el Ítem 05.10 se necesita el ladrillo de e = 0,18 m existe en el mercado en empresas dedicadas a la fabricación de ladrillo.



PREGUNTA N° 7:

Ítem 01.5 En presupuesto se encuentra con 2.00m² pero según planos se calcula $2.4 \times 1.2 = 2.88$ m² ¿Cuál es el correcto?

RESPUESTA N° 7:

El ítem 01.5 El letrero de obra será de 2 m².

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 18:00 del día 14 de Julio de 2015

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SARITA POMERO A	GNCO	

FORMULARIO DE APOYO

REUNION DE ACLARACION 14/07/15

CÓDIGO DE PROCESO: CDO-DRGSC-07-15

OBJETO: "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO"

Consulta N° 1.- Item 01.4.- se debera Considerar el acarreo del Mat.de Corte


Consulta N° 2. Item 02.10.- El Hormigon Simple tipo H-18 es el que va deho de los bloques en la Columna?

Consulta N° 3. Item 05.15.- En los mesones debemos incluir los muebles bajo meson? tendran Revest. Ceramica?

Consulta N° 4. Item 06.8.- Que espesor tendra el empedrado?

Empresa: Const. R y R Nombre del Representante: Victor H. Morales Carreño

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 9626603 s. s.

Firma del Representante de la Empresa: 

FORMULARIO DE APOYO

REUNION DE ACLARACION 14/07/15

CÓDIGO DE PROCESO: CDO-DRGSC-07-15

OBJETO: "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO"

Consulta N° 1.- El item 09.19.- las luminaria "LED" de q' capacidad deben ser?


Consulta N° 2. El item 05.10.- el espesor del muro $e=0.18$ se refiere a muro de carga porq' este ladrillo no se encuentra en el mercado

Consulta N° 3. Item 01.5 - en presupuesto se encuentra con 2.00 m^2 pero segun planos se calcula $2.4 \times 1.2 = 2.88 \text{ m}^2$ cual es el correcto?

Consulta N° 4. _____

Empresa: Const. Ry R Nombre del Representante: Victor H. Morales Carretero

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 4626603 s.c.

Firma del Representante de la Empresa: 



LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-DRGSC-07-15

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRs DE MORA Y SAN IGNACIO DE VELASCO
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Constructora R y R Empresa	Jorge Ronald Rodríguez Nombre Representante	Correo electrónico Victor-morales2007@hotmail.com	Teléfono 353-2620	 Firma
Empresa	Nombre Representante	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Representante	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Representante	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Representante	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Santa Cruz, 14 de julio de 2015