



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACION AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION Y ANEXOS

PROCESO: ADQUISICION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REGULACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERNAS COMERCIALES DE GAS NATURAL

CODIGO DE PROCESO: COX-01-GNRGD-14-15 (Primera Convocatoria)

En la ciudad de La Paz a horas 10:00 del día 16 de septiembre de 2015, en oficina Central de YPFB Calle Bueno N° 185, piso 1, Gerencia Nacional de Contrataciones, conforme al cronograma de plazos establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), del proceso contratación "ADQUISICION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REGULACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERNAS COMERCIALES DE GAS NATURAL" código de proceso N° COX-01-GNRGD-14-15, efectuado en el marco del Decreto Supremo N° 0224 bajo la modalidad de Contratación Por Comparación de Ofertas, personal de YPFB, proceden a instalar el acto público de Reunión de Aclaración del Documento Base de Contratación y Anexos de acuerdo a las siguientes actividades:

RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS / CORREOS ELECTRONICOS

Hasta la fecha y hora establecidas como límite para las consultas escritas (15/09/2015 Hrs. 12:30) referidas al Documento Base de Contratación y sus Anexos, fueron recibidas en el correo institucional samaru@ypfb.gob.bo las consultas de las siguientes empresas:

1. VENTA ESTRATEGICA INTERNACIONAL Y CIAS. GAS - GAS COMPANY AND STRATEGIC INTERNATIONAL SALES

RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS

EMPRESA: VENTA ESTRATEGICA INTERNACIONAL Y CIAS. GAS - GAS COMPANY AND STRATEGIC INTERNATIONAL SALES
REPRESENTANTE: Felix Rusiñol

PREGUNTA 1. En las especificaciones técnicas referentes al Item 7 (Regulador B6 140mbar-19mbar), solicitan que el regulador sea de dos etapas, nosotros disponemos de este equipo que dado el rango tan estrecho de presión realiza la regulación en una etapa.
¿Podemos ofertar dicho equipo de una sola etapa?





La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA: se hace notar que de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas se requiere que el ITEM 7 "REGULADOR B6 (140mbar-19mbar)" presente los siguientes dispositivos de seguridad:

Dispositivos de seguridad y accesorios	<ul style="list-style-type: none">• Filtro incorporado situado a la entrada del regulador.• Dispositivo de bloqueo por baja de presión de salida con reposición manual• Dispositivo de bloqueo por exceso de caudal de salida con reposición manual• Dispositivo de bloqueo por falta de presión de entrada con reposición manual• Protección por alta presión de salida• Bloqueo automático por rotura de diafragma
---	---

Por este motivo se solicita que este tipo de regulador sea de "DOS ETAPAS".

CONSULTAS EN SALA

EMPRESA: KERUI GROUP

REPRESENTANTE: ARTURO SANJINEZ

1.- En el tema de las MUESTRAS, debido al corto tiempo para importar las muestras solicitadas al país. Solicitamos tengan a bien otorgar una ampliación a la fecha de Presentación de Propuestas hasta el 15/10/2015 (Jueves 15 de Octubre de 2015).

R.- Se realizará esta solicitud al ARPC a través de un informe técnico de justificación solicitando la ampliación del plazo de presentación y apertura de propuestas, debido a los factores de fabricación e importación de las muestras solicitadas en el DBC, tomando en cuenta también aspectos aduaneros, y los tiempos de viaje de los diferentes continentes del mundo.

La respuesta será publicada en la página de YPFB.

2.- Favor analizar la posibilidad de permitir que en los Medidores las distancias entre entrada y salida (ejes) sea diferente a los solicitados en el pliego.

Por Ej.:

G6 en lugar de 250mm → 160 mm

G10 en lugar de 250mm → 180 mm

G16 en lugar de 250mm → 220 mm





O si fuera posible en un rango +/-mm.

R.- Por uniformizar la distribución comercial y por efectos de mantenimiento, se mantiene las medidas establecidas entre los ejes de los medidores G6, G10, G16 en 250 mm plasmadas en el DBC, exigiendo que las empresas proponentes cumplan lo estipulado en dicho documento.

3.- Favor proporcionar fotografías referenciales de las válvulas de seguridad de bola de ½" BSP de ¼ de giro requeridas. Mostrar específicamente el mecanismo de seguridad de obturación automática.




R.- Se tienen datos en catálogos de fabricantes (en material de Bronce o Latón) que son de carácter público y se pueden obtener de la web.

De acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación – DBC la presente Acta será publicada en el sitio web de YPFB: www.ypfb.gob.bo

CONCLUSION

La Reunión de Aclaración concluye a horas 11:10 del mismo día.

PERSONAL DE YPFB:

NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	FIRMA
Ing. Blas Quezada Vera	GNRGD	
Ing. Mauricio Daniel Mendoza Paz	GNRGD	
Lic. Soraya Amaru Gallegos	GNCO	



La fuerza que transforma Bolivia

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos

ADQUISICION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN, REGULACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERNAS COMERCIALES
DE GAS NATURAL
CÓDIGO: COX-01-GNRGD-14-15

POR LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ASISTENTES:

NOMBRE REPRESENTANTE ASISTENTE	NOMBRE EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO / CELULAR	FIRMA
Gao Long	Kerui	gaolong@keruigroup.com	78146399	高龙
Arturo Sanjinez N.	KERUI	sanjinezarturo@keruigroup.com	78579600	Arturo Sanjinez
Guo Haili	kerui	guohaili@keruigroup.com	78165595	郭海丽

La Paz, 16 de Septiembre de 2015