



**NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDA N° 1  
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)**

**OBJETO: "ADQUISICION DE CONECTORES Y EMPAQUETADURAS PARA LA DISTRITAL  
YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA"  
PRIMERA CONVOCATORIA  
CÓDIGO: CDO-DRGCB-061-2015**

**CONSIDERANDO:**

Que la Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el RCD podrá ajustar el DBC con enmienda mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

**POR TANTO:**

La RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar la Nota de Enmienda N° 1 de fecha 16/10/2015 emitida por la DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA, con ajustes al Documento Base de Contratación, del proceso de contratación "**ADQUISICION DE CONECTORES Y EMPAQUETADURAS PARA LA DISTRITAL YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA**" CÓDIGO: CDO-DRGCB-061-2015, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.

**SEGUNDO:** El Analista de Contrataciones, queda encargado de publicar la Nota Expresa del RCD, la Nota de Enmienda en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potencial(es) proponente(s).

La Paz, 16 de octubre 2015

.....  
Lic. Carmen Maria Torrez Aguilar  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**NOTA DE ENMIENDA N° 1**

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**CÓDIGO: CDO-DRGCB-061-2015**

**OBJETO: ADQUISICION DE CONECTORES Y EMPAQUETADURAS PARA LA  
DISTRITAL YPF B REDES DE GAS COCHABAMBA  
PRIMERA CONVOCATORIA**

LA PAZ, 16 DE OCTUBRE DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## NOTA DE ENMIENDA N° 1

**OBJETO: "ADQUISICION DE CONECTORES Y EMPAQUETADURAS PARA LA DISTRITAL YPFB  
REDES DE GAS COCHABAMBA"  
CÓDIGO: CDO-DRGCB-061-2015  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Por iniciativa de la DISTRITAL D REDES DE GAS COCHABAMBA, dependiente de la (Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos YPFB); se emite la presente Nota de Enmienda N° 1 con enmienda al Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

### ENMIENDAS EMITIDAS COMO PRODUCTO DE INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

#### **ENMIENDA N°1**

En el punto específico (PARTE III FORMULARIOS DE PRESENTACION) del DBC

**DICE:**

### **FORMULARIO C-1 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

Descripción de las Especificaciones Técnicas	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN (porque no cumple)
<b>Característica del Bien requerido por YPFB</b>	<b>Característica Ofertadas</b>			
<b>EMPAQUETADURA GOMA NBR</b> - Dimensiones: DN 7/8" - Debe cumplir norma UNE-EN 549 - Resistencia: 4 MPa - 300% elongación (dureza B2/H3) - Rango de temperaturas: -30°C Y 120°C El material de fabricación debe tener buenas propiedades mecánicas, como tracción, compresión, flexión e impermeabilización a los gases, moderado envejecimiento. buena adhesividad al acero,				

Descripción de las Especificaciones Técnicas	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
<b>CONECTOR</b> - Tuerca: material acero con Rosca :7/8" BSP, ISO 228 (zincado) - Niple: material acero con Rosca 3/4" BSP, ISO 228 (zincado) La composición química del material debe cumplir la norma DIN EN 12449.				
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>				
PRIMERA ENTREGA: 9.000 PZAS - 20 DIAS CALENDARIO				
SEGUNDA ENTREGA: 11.000 PZAS - 40 DIAS CALENDARIO				

**DEBE DECIR:**

**FORMULARIO C-1**  
**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

Descripción de las Especificaciones Técnicas	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
Característica del Bien requerido por YPF	Característica Ofertadas	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN (porque no cumple)
<b>EMPAQUETADURA DE GOMA NBR</b> ✓ Dimensiones: DN 7/8" ✓ Debe cumplir norma UNE-EN 549 ✓ Resistencia: 4 MPa - 300% elongación (dureza B2/H3) ✓ Rango de temperaturas: -30°C Y 120°C El material de fabricación debe tener buenas propiedades mecánicas, como tracción, compresión, flexión e impermeabilización a los gases, moderado envejecimiento. buena adhesividad al acero,				

Descripción de las Especificaciones Técnicas	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
<b>CONECTOR:</b>  ✓ Tuerca: material CW617N con Rosca :7/8" BSP  ✓ Niple: material CW617N con Rosca 3/4" BSP  La composición química del material debe cumplir la norma DIN EN 12449				
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>				
PRIMERA ENTREGA: 9.000 PZAS - 20 DIAS CALENDARIO				
SEGUNDA ENTREGA: 11.000 PZAS - 40 DIAS CALENDARIO				

La Paz, 16 de octubre 2015