



NUESTRO FAX / OUR FAX (591 - 3) 314 - 6300	NUESTRA REFERENCIA/OUR REFERENCE TSR INV 58/15	FECHA / DATE 03/11/2015
PARA/TO : Todos los Proponentes		PAGES : 1

Asunto: INVITACION PRIVADA TSR ABA 58/15

**PROVISIÓN DE SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UPS Y TRANSFORMADORES
DE AISLACION SECA PARA LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ**

CIRCULAR No. 1

Consulta 1

¿En el archivo de la Especificación técnica del UPS, pagina 6 (grafico de topología básica de UPS) se muestra un transformador con alimentación Bifásica, es esto correcto?
¿Este transformador formara parte de la provisión de la UPS?

Respuesta 1

La alimentación es bifásica, 380 Vac 2W, y el transformador es parte de la UPS.

Consulta 2

¿La tensión de salida de la UPS será trifásica 380 V Fase-Fase conexión estrella y 220 V Fase-Neutro?

Respuesta 2

La tensión de salida en la ET es monofásica 220 Vac

Atentamente,

.....
Enrique Gonzales M.
Responsable de Abastecimiento y Almacenes
YPFB Transierra S.A.

IF YOU DID NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE CONTACT US / SI NO RECIBIO TODAS LAS PAGINAS LLAME
INMEDIATAMENTE

Carretera al norte km 4½, entre 5° y 6° Anillo
Teléfono piloto 591 3 -314-6100, Casilla 6800 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia