



Transierra

NUESTRO FAX / OUR FAX
(591 - 3) 314 - 6300

NUESTRA REFERENCIA/OUR
REFERENCE
TSR INV 58/15

FECHA / DATE
11/11/2015

PARATO : Todos los Proponentes

PAGES : 1

Asunto: INVITACION PRIVADA TSR INV 58/15

**PROVISIÓN DE SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA UPS Y TRANSFORMADORES
DE AISLACION SECA PARA LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ**

CIRCULAR No. 2

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE PARENTESCO

Mediante la presente les informamos que deberá incluir en su propuesta el formulario de "Declaración de Parentesco con Personal de YPFB Transierra", el cual se adjunta y deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la empresa proponente.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 1

En la solución que vamos a ofertar la capacidad final de sistema Inversor es de 28KVA. ¿Estarían de acuerdo con una solución de esta potencia, considerando que su potencia final requerida de 30 KVA?

Respuesta 1

Nos interesa que en su propuesta técnica propongan las dos soluciones.

Atentamente,

.....
Enrique Gonzales M.
Responsable de Abastecimiento y Almacenes
YPFB Transierra S.A.

IF YOU DID NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE CONTACT US / SI NO RECIBIO TODAS LAS PAGINAS LLAME
INMEDIATAMENTE

Carretera al norte km 4½, entre 5° y 6° Anillo
Teléfono piloto 591 3 -314-6100, Casilla 6800 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia