



C. ATAHUALPA

INSTALACION ELECTRICA	
	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
	TABLERO DE DISTRIBUCION 1
	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	TOMA CORRIENTE A 0.30 m DE PISO
	TOMA CORRIENTE A 1.10 m DE PISO
	TOMA CORRIENTE A 2.10 m DE PISO
	LAMPARA FLUORESCENTE DE 100 W
	LAMPARA FLUORESCENTE DE 400 W
	LAMPARA FLUORESCENTE DE 400 W
	LINEA FASE NEUTRO
	LINEA FASE RETORNO
	LINEA FASE NEUTRO CON ATERRAMIENTO
	ELECTRODUTO EMPOTRADO EN EL TECHO
	ELECTRODUTO EMPOTRADO EN PARED
	ELECTRODUTO SUBTERRANEO
	EQUIPO DE FACTURACION
	DISPOSITIVO DE CARGA
	ABRE ACORRECORREDO TIPO SPIT
	LETTERERO INGRESO - SALIDA
	TOTEM LUMINOSO

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA COMERCIAL INTERNA DE LIQUIDOS DIRECCION DE PROYECTOS Y OPERACIONES		
Estado:		
ELABORACION DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO CHALLAPATA		
DIRECCION: ING. CRISTHIAN CHOQUE		
ELABORADO POR:		FECHA:
ING. DIEGO CHAMBERIS	MARZO 2014	FIRMA:
ING. MIGUEL ANGEL MONTAÑO TERRAZAS	MARZO 2014	
REVISADO POR:		FECHA:
SUP.		FIRMA:
Título: INSTALACIONES ELECTRICAS		
PLANO DE ILUMINACION TOMACORRIENTES Y TOMAFUERZA	CODIGO:	Nº de Lámina
Escala: 1:100		01/08