



C. ATAHUALLPA

INSTALACION ELECTRICA	
	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
	TABLERO DE DISTRIBUCION 1
	TABLERO DE DISTRIBUCION 2
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	TOMA CORRIENTE A 0.30 m DE PISO
	TOMA CORRIENTE A 1.10 m DE PISO
	TOMA CORRIENTE A 2.20 m DE PISO
	LAMPARA DE BALO FLUORESCENTE DE 30 W
	LAMPARA DE BALO FLUORESCENTE DE 100 W
	LAMPARA DE BALO FLUORESCENTE DE 400 W
	LINEA FASE NEUTRO
	LINEA FASE RETORNO
	LINEA FASE NEUTRO CON ATERRAMIENTO
	ELECTRODUCTO EMPOTRADO EN EL TECHO
	ELECTRODUCTO EMPOTRADO EN PARED
	ELECTRODUCTO SUBTERRANEO
	GRUPO DE FACTURACION
	DISPOSITIVO DE CARGA
	AREE ACONDICIONADO TIPO SPAT
	LETTERING INGRESO - SALIDA
	TOTEM LUMINOSO

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA COMERCIAL INTERNA DE LIQUIDOS DIRECCION DE PROYECTOS Y OPERACIONES		
Estado:		
ELABORACION DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO CHALLAPATA		
DIRECCION: ING. CRISTIAN CHACAR		
ELABORADO POR:		FECHA:
ING. DIEGO CHAMBERIS	MARZO 2014	FECHA:
ING. MIGUEL ANGEL MONTAÑO TERRAZAS	MARZO 2014	FECHA:
REVISADO POR:		FECHA:
SUP.		
Título: INSTALACIONES ELECTRICAS		
PLANO DE ILUMINACION TOMACORRIENTES Y TOMAFUERZA	CODIGO:	Nº de Lámina
Escala: 1:100		02/08