

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El transformador de potencia requerido tiene las siguientes características:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Transformador trifásico 300 KVA, tensión primaria 24,9 KV y tensión secundaria 380/220 V, 50 Hz, BIL 150 KV. (Servicio de instalación incluido)	Pieza	1

- El costo total del transformador debe incluir su instalación completa y todos los trámites correspondientes ante la CRE.
- Tiempo de ejecución, un día previa emisión de la orden de proceder, preferentemente domingo.
- El lugar de trabajo en Planta Flamagas Santa Cruz.
- Marcas recomendadas: Romagnole o de similar o superior calidad.

#### Calificación de las propuestas:

- 100% precio (precio menor)

#### Tiempo de entrega:

- 10 Días hábiles como máximo

#### Forma de adjudicación:

- Por el total

#### Garantía:

- El transformador deberá contar con una garantía de fábrica no menor a un año calendario por defectos de fabricación o un mal procedimiento en la instalación del transformador, así como también deberá contar con toda la documentación y protocolos de prueba del transformador.

#### Plazo para presentación de cotizaciones:

- Hasta las horas 18:00 del día viernes 12 de agosto 2016.