YPFB

YPFB





REFERENCIAS	
Nº	DESCRIPCION
1	PARARRAYO CON DISPOSITIVO DE CEBADO 3.1 DE 35M
2	ADAPTADOR O CABEZAL - MASTIL
3	MASTIL
4	ARGOLLA P/ PISO
5	CABLE DESNUDO DE CU 50 MM2
6	TUBO DE PROTECCIÓN DE 2" X 3MTS.(PVC)
7	ABRAZADERA PARA 4 HASTES FE GALVANIZADO
8	AISLADOR TIPO ROSCA
9	CONJUNTO DE ABRAZADERA CON 3 APOYOS Y SOPORTE FIJO
10	ABRAZADERA GALVANIZADA PARA TUBO DE PVC DE 2"
11	CAMARA DE ATERRAMIENTO 0.3X0.3X0.4 M
12	CONECTOR PARA JABALINA DE 5/8"
13	RELLENO DE COMPUESTO MINERAL
14	JABALINA DE 5/8" CON ROSCA X 2.45 M.

REFERENCIAS	
●	JABALINA DE Cu. 2.40X5/8" C/MALLA DE TIERRA CABLE DESNUDO DE Cu. 2/0 AWG PROF. 0.70
✳	PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO PDC
----------	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2
————	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2
⬭	CAMARA DE INSPECCION PARA ATERRAMIENTO
◯	AREA DE COBERTURA

DETALLE DE CAMARA DE ATERRAMIENTO





ESQUEMA DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA DE COMERCIALIZACION INTERNA DE LIQUIDOS

DIRECCION DE PROYECTOS Y OPERACIONES

Estudio:

ELABORACION DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO GUAYARAMERIN

DIRECTOR DE PROYECTOS Y OPERACIONES: ING. CHRISTIAN CHOQUE

UBICACION:



SUPERFICIE DEL TERRENO:	1.204,00 M2
FECHA:	ENERO 2016
ELABORADO POR	FIRMA
DISEÑO: ING. DIEGO CHAMBI QUISPE	
DIBUJO: ARQ. MIGUEL MONTAÑO	

SELLOS

Titulo:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Escala: 1:100

Nº de Lamina:

07/08