


PLANO VISTA EN PLANTA CITY GATE PULQUINA BAJO



SIMBOLOGIA	
	CABLE DE COBRE DESNUDO 90mm ²
	CABLE DE COBRE DESNUDO 35mm ²
	PIUNTO DE CONEXION CON TERMINAL
	CAMARA DE INSPECCION DE ATERRAMIENTO
	JARNA EN ENTERRAD
	PIUNTO DE SOLDADURA CADWELD

NOTAS GENERALES	
1.	LAS DIMENSIONES Y ELEVACIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS.
2.	LA SEPARACION DE LAS JARNALES TANTO DE LA MALLA DE TIERRA GENERAL COMO LA DEL PARARRAYOS DEBERA ESTAR EN FUNCION DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO Y EL CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
3.	LA SECCION DE LOS CABLES DE COBRE DESNUDO DE LAS MALLAS DE TIERRA GENERAL Y DEL PARARRAYOS DEBERA SER VERIFICADA EN EL CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. LA SECCION MINIMA DE CABLE DEBERA SER DE 25mm ² .
4.	LAS ESTRUCTURAS METALICAS, SOPORTES, BASES, CARCAZAS, PORTONES, ALAMBRE DE PUNAS Y OTROS ELEMENTOS METALICOS DEBEN CONECTARSE A MALLA DE TIERRA GENERAL.
5.	LA TORRE DE PARARRAYOS Y BASES DE TRAMANTES DEL PARARRAYO SI CORRESPONDE, DEBEN CONECTARSE A MALLA DE TIERRA DEL PARARRAYO.

Gerente De Proyecto: Supervisora de Proyecto:		JUNIO-2015 E. Burgos FECHA DIBUJO CALDERA TECNICO APROBADO REV. N° EMPRESA	
PERSONAL DE YPFB Fiscal de Proyecto: Supervisor de Proyecto:		Ubicacion: Etapa:	
Proyecto:		Escala: PLANO N° 05/08	
Titulo del Plano: PLANO DE REFERENCIA ATERRAMIENTO CITY GATE PULQUINA BAJO		Formato: DIN A1 = 594 mm x 841 mm	