



Refinación S.A.

## FORMATO ACTA DE REUNION

RG-07 B - PG-1-GGL/GSMS-03

**Fecha**

Previsto: 28/10/2016

Realizado: 28/10/2016

**Asunto:** VISITA TECNICA - SC 20002348  
SERVICIO: "OBRAS CIVILES Y MONTAJE  
MECÁNICO NUEVA TORRE DE SAL Y DOS  
TANQUES PULMÓN DE AIRE"

**Local:** Refinería Gualberto Villarroel

**Horario**

Previsto: 8:30 a 10:30

Realizado: 9:10 a 10:20

### PARTICIPANTES

**Convocados:**

Mediante publicación en licitación

**Asistentes:**

Gonzalo Denis Carrasco Flores NOSCO Srl.

### AGENDA

Consultas, Visita a Planta

### REGISTROS

Se visitó los puntos donde se realizaran los trabajos civiles de fundaciones para los tanques pulmón y la nueva torre de sal.

Solicitaron se tomen fotos de las áreas las cuales se enviarán en la circular.

Se solicitó detalle generales y su hoja de datos de los tanques pulmón existente, para su consideración en los cálculos necesarios.

Se solicitó datos de la base existente de la torre de sal vieja, para rotura de la misma.

Respuesta: se estima una resistencia por la antigüedad de la misma una resistencia entre 300 a 350 kg/cm<sup>2</sup> por lo tanto se sugiere el uso de equipo neumático para la rotura de la misma.

Se Finalizó la vista a horas 10.20

### DECISIONES

| QUÉ? | QUIÉN? | CUANDO? | ESTADO |
|------|--------|---------|--------|
|      |        |         |        |

### EVALUACIÓN

|             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntualidad | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Objetividad | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compromiso  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

#### Puntos Fuertes

#### Áreas de Mejora

Elaborado por: Franz N. Barragán Riera

Franz N. Barragán Riera  
GERENCIA DE INGENIERIA  
YPFB REFINACIÓN S.A.