

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NP-P-17030

ITEM 1: COMPRA DE ELEMENTO FILTRO DE GAS COALECENTE

Especificación:

- Fabricante: PENTAIR POROUS MEDIA – ULTISEP
P/N:GCA5536K10V
Media Efficiency: 0.1 to 0.6 micron aerosols (90%)
End Caps: Corrosion resistant Steel
Seals: Viton O-Rings
Components: Proprietary High temperatura epoxy adhesive
Configuration: Single Open End
Dimensions: Nominal Length 37"; Nominal O.D. 5.5"
Cantidad: 3 Piezas

- El Proveedor deberá adjuntar la Hoja Técnica de Datos para cada ítem ofertado

CONDICIONES

- a) **Método de selección:**
 - Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
- b) **Forma de adjudicación:**
 - Por Ítems.
- c) **Plazo de Entrega:**
 - 30 días
- d) **Lugar de Entrega del Servicio :**
 - Planta Termoelectrica Bulo Bulo
- e) **Forma de pago:**
 - Contra prestación del servicio
- f) **Validez de la propuesta:**
 - 90 Días.
- g) **Requisitos Proveedores:**

Presentación de la Información: Formato Físico (Fotocopia).

 - Número de Identificación Tributaria (NIT) o equivalente.
 - Certificado de Actualización de Matricula de Comercio Vigente.
 - Poder del Representante Legal. (Si Corresponde)
 - Fotocopia Cedula de Identidad del Representante legal.
 - Licencia de Funcionamiento Municipal.
 - Detalle de bienes y/o servicios ofertados.
 - Certificado de Representación. (Si Corresponde)

COMPAÑIA ELECTRICA CENTRAL BULO BULO S.A.

La documentación debe ser presentada en carpeta con dos perforaciones debidamente identificada con pestañas.

En caso de adjudicación realizar la entrega en físico de los documentos originales para su verificación.

h) Presentación de la Propuesta:

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado adjuntando los requisitos de los proveedores hasta el día 19 de abril del 2017 a horas 18:00 en el Stand de la Central Bulo Bulo, Salón Guarayos de la Expocruz (Av. Roca Coronado entre 3er y 4to anillo).