



ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

OBJETO: MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS PARA EL SCI EN PLANTA YACUIBA

CODIGO: GCC-CDL-DCTJ- 25-17  
(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Tarija, en instalaciones YPFB Distrito Comercia Tarija, en la Unidad de Contrataciones, a horas 08:30 del día 13/04/2017, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación y verificada la correspondencia y correo electrónico institucional, hasta la fecha establecida se recibieron las siguientes consultas escritas.

1 ¿la visita previa del proponente en las instalaciones es excluyente o no excluyente?

R. La inspección previa es obligatoria y excluyente

2 En el DBC se indica que el plazo de ejecución es de 60 días calendarios, no obstante en el anexo 4, se tiene un tiempo de 23,13 días?

R. El plazo de ejecución se encuentra establecido en el punto **PLAZO DEL SERVICIO** de las Especificaciones Técnicas.

3 Favor confirmar que la provisión de hidrantes la realizará YPFB, ya que dichos elementos no se encuentran mencionados en el pliego


R. Los hidrantes son parte de la Línea del Sistema Contra Incendios, cuyos accesorios y número de juntas han sido considerados dentro las Especificaciones Técnicas del proyecto. Es decir, deben ser provistas por el adjudicado.

4 Si el sistema Victaulic puede ser admitido para unión de las tuberías en reemplazo de la soldadura tradicional

R. Las uniones deben realizarse conforme se describen en las Especificaciones Técnicas.

5 En caso que durante la ejecución se pretenda realizar el servicio como sociedad accidental, es posible que en esta etapa de licitación, se envíen los documentos legales y administrativos de la pare VI inciso I. y adicionalmente se envíe una carta de aclaración firmada indicando que en caso de ser beneficiarios se formalizará la sociedad accidental, con los nombre de las empresas y sus participación.







## ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

R. No es posible.

6 Solicitamos se pueda cambiar la fecha y horario de las consultas escritas, por lo menos a 36 horas después de la reunión de Aclaración para poder formalizar lo que se converse ese día.

R. No es posible modificar el cronograma establecido en el DBC.

7 Sería posible que nos proporcione los planos de distribución del sistema contra incendio de Planta Yacuiba en formato CAD y la edafología de la zona, esto para poder calcular mejor nuestros costos de mano de obra. Quedo atenta a su respuesta y de antemano le agradezco por su colaboración.

R. Toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto se encuentra descrita en las Especificaciones Técnicas

### 7 CONSULTAS EN SALA:

Al no haber participantes para atender las consultas en sala, se da por concluido el presente acto y firma como constancia el personal de YPFB.

No existieron participantes

### FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
ING. JUAN CARLOS APAZA MAMANI	ENCARGADO DE PLANTA GLP	 
LIC. J. CORINA FLORES FERRUFINO	ANALISTA EN CONTRATACIONES	