



**CIRCULAR N° 1
INVITACIÓN QN 17790**

COMPRA DE UPS

A todas las empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el punto 8 de la QN 17790, se aclara lo siguiente:

Punto No. 1

Tenemos una duda referente a la invitación, en la cual solicitan entre otras cosas 10 bancos de baterías y 3 UPS de 10KVA, ¿Cómo se distribuirán estos bancos de batería, es decir cuántos serán para UPS?

Adicional a ello, ¿Qué capacidad de autonomía se requieren estos bancos de batería?

Respuesta.

En el documento Especificaciones Técnicas, se especifica:

a) Oficina Cochabamba

Cant	Descripción
1	UPS marca APC modelo SRT10KXLI con tarjeta de gestión de red (incluir rieles para rack)
1	Bateria externa APC modelo SRT192BP2 (incluir rieles para rack)
1	Tablero de bypass marca APC
1	Servicio de entrega, instalación y configuración en oficina Cochabamba
1	Servicio de mantenimiento preventivo anual por 3 años

b) Oficina Sucre

Cant	Descripción
1	UPS marca APC modelo SRT10KXLI con tarjeta de gestión de red (incluir rieles para rack)
1	Bateria externa APC modelo SRT192BP2 (incluir rieles para rack)
1	Tablero de bypass marca APC
1	Servicio de entrega, instalación y configuración en oficina Sucre
1	Servicio de mantenimiento preventivo anual por 3 años



Transporte S.A.

c) Oficina Santa Cruz – Parque Industrial

Cant	Descripción
1	UPS marca APC modelo SRT10KXLI con tarjeta de gestión de red (incluir rieles para rack)
8	Baterías externas APC modelo SRT192BP2 (incluir rieles para rack)
1	Bypass para mantenimiento marca APC
1	Servicio de entrega, instalación y configuración en oficina Santa Cruz
1	Servicio de mantenimiento preventivo anual por 3 años

En los cuadros se muestra la distribución de las baterías por oficina y la autonomía está dada por el modelo que también se indica.

Santa Cruz, 17 de abril de 2017