



CIRCULAR No. 4

**LICITACIÓN QN 17805
“ADQUISICION DE VALVULAS ACTUADAS DE CONTROL Y DE ALIVIO”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4. De la QN 17805, mediante la presente procedemos a dar respuesta a consultas recibidas:

- 1. Por favor su atención a las siguientes consultas que surgen en base a su circular N° 2 enviada que sería la siguiente:**

Todo parece correcto excepto la PCV-1800 en la que no nos están dando la presión aguas abajo. Si con los valores de set normal, se refiere a la presión aguas abajo, serian iguales a las presiones aguas arriba por lo que no habría caída de presión a través de la válvula y por tanto no habría flujo. Favor verificar los valores correctos.

PCV-1800: Funciona como válvula reguladora para controlar la presión aguas abajo de la PCV. El set normal de trabajo de la PCV es de 60 psig, pudiendo trabajar con un valor máximo de 150 psig. La presión aguas arriba de la PCV varía de 60 a 150 psig.

R.- Para fines de dimensionamiento pueden tomar las condiciones máximas, es decir, presión aguas arriba 150 psig y presión aguas abajo 60 psig.

- 2. Solicitamos que por favor puedan ampliar el plazo de entrega de propuestas hasta el día martes 25-04 para poder hacer una mejor oferta dados los cambios que se dieron en los actuadores.**

R.- Puesto que éste es un proceso incluido en la Feria YPFB Compra y se tiene agendada la recepción y apertura de sobres A en el Stand de YPFB Transporte S.A., no es factible una ampliación de plazo para entrega de propuestas.

Santa Cruz, 18 de abril de 2017