

**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**OBJETO: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DCOR  
CODIGO: GCC-CDL-DCOR-16-17  
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de Campo Ferial FEXPOCRUZ Pabellón Guarayos Sala 2, Av. Roca y Coronado s/n a horas 16:30 del día 20 de abril de 2017, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	EMPRESA	FECHA	HORA
1	AMPER SRL	18/04/2017	18:32

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: AMPER SRL**

**PREGUNTA N° 1:** Existe la posibilidad de ampliar el plazo de entrega e instalación a 120 días?

**RESPUESTA N° 1:** De acuerdo a la programación de Distrito Comercial Oruro, no es posible ampliar el plazo de entrega de los bienes, el plazo se mantiene.

**II. CONSULTAS EN SALA:**

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES MUNCHEN LTDA**

**PREGUNTA N° 1:** Mediante el presente consultar el adjudicado puede ingresar a realizar trabajos de mano de obra antes de la entrega del grupo? Me refiero antes de los 90 días.

**RESPUESTA N° 1:** Si se puede realizar los trabajos previos una vez firmado el contrato.

**PREGUNTA N° 2:** ¿La capacitación se realizara en cada zona instalada o se reunirán todos para la charla de mecánico?

**RESPUESTA N° 2:** Deberá realizarse la capacitación en cada lugar donde se realizó la instalación.

**NOMBRE DE LA EMPRESA: ABGOM SRL**

**PREGUNTA N° 1:** La potencia solicitada ya cuenta con el derrateo por altura o se le debe aplicar un factor de corrección.



**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**RESPUESTA N° 1:** Si ya se tomó en cuenta las pérdidas por altitud en la potencia requerida.

**PREGUNTA N° 2:** En el Grupo de Uncía la especificación dice trifásico 220-230V, solo para corroborar, la tensión requerida es de 400-230 V.

**RESPUESTA N° 2:** No la Tensión requerida es 220 o 230 Voltios en sistema trifásico. En Uncía se tiene un sistema Delta trifásico de 220-230 Voltios.

**PREGUNTA N° 3:** El Grupo de Llallagua puede ofertarse Trifásico y hacer el cableado necesario para llevar al tablero de distribución.

**RESPUESTA N° 3:** No, porque se solicitó un Grupo Electrónico y Tablero de Transferencia Monofásico, Debido a que toda la instalación de EE°SS° Uncía está instalada en de forma Monofásica.

**PREGUNTA N° 4:** Las instalaciones deben ser APE

**RESPUESTA N° 4:** Si, se deberá tomar en cuenta la instalación antiexplosiva, ya que los sitios de instalación son Estaciones de Servicio y una Planta de GLP, por lo tanto son lugares donde se trabaja con hidrocarburos.

**NOMBRE DE LA EMPRESA: TRITEC SRL**

**PREGUNTA N° 1:** La presentación de la propuesta tiene que ser completamente por el total o se puede presentar por ítems.

**RESPUESTA N° 1:** Como indica en el DBC, la adjudicación es por el total.

**NOMBRE DE LA EMPRESA: HANSA LTDA**

**PREGUNTA N° 1:** Dispositivos de comunicación, YPFB se encargara de cableado a red, desde el generador hasta la terminal PC (Red Ethernet)?

**RESPUESTA N° 1:** La empresa adjudicada es la que se encargara de toda la instalación, así lo estipula las especificaciones técnicas.


**PREGUNTA N° 2:** Posibilidad de realizar 2 cortes para pruebas, que día y a qué hora? Y que tiempo?


**RESPUESTA N° 2:** Si se podrá realizar cortes de energía eléctrica previa programación en la EE°SS° Llallagua y Uncía, pero en la Planta de GLP Catavi los cortes de Energía Eléctrica se podrán realizar a partir de las 14:30 pm.

**NOMBRE DE LA EMPRESA: CIGA**

**PREGUNTA N° 1:** Inspección previa es necesario una certificación por los encargados de los lugares. O basta con la firma de la declaración jurada.

**RESPUESTA N° 1:** La inspección Previa en este proceso de contratación no es excluyente.



	<b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b>	<b>RG-12-A-GCC</b>
---	--------------------------------------	--------------------

**PREGUNTA N° 2:** En el grupo para ES Llallagua de potencia 50-60 kVA es Monofásico 220-230 o Trifásico 220-230V.



**RESPUESTA N° 2:** Lo requerido es Monofásico 220 o 230 Voltios.

**PREGUNTA N° 3:** El lugar de presentación de la propuesta será en el campo ferial de Santa Cruz, como el resto de los procesos, o se mantiene la dirección.

**RESPUESTA N° 3:** La presentación y apertura de ofertas es en la ciudad de Oruro tal como indica el cronograma establecido en el DBC.

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 17:10 de fecha 20 de abril de 2017

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
WILMER MORALES QUELCA	ELECTRICISTA UDOM-DCOR	 Wilmer Morales Quelca ELECTRICISTA GCIL - DCOR Y.P.F.B.
<i>Lic. Carla V. Perez Quintanilla</i> ANALISTA DE CONTRATACION DCO - GCC Y.P.F.B.	<i>Lic. Carla V. Perez Quintanilla</i> ANALISTA DE CONTRATACION DCO - GCC Y.P.F.B.	

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta