





PLANO VISTA EN PLANTA CORRALITO CITY GATE
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA		NOTAS GENERALES	
	CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm ²		CAMARA DE INSPECCION DE ATERRAMIENTO
	CABLE DE COBRE DESNUDO 25mm ²		JABALINA ENTERRADA
	PUNTO DE CONEXION CON TERMINAL		PUNTO DE SOLDADURA CACIWELD
		<div>1. LAS DIMENSIONES Y ELEVACIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS.</div> <div>2. LA SEPARACION DE LAS JABALINAS TANTO DE LA MALLA DE TIERRA GENERAL, COMO LA DEL PARARRAYOS DEBERA ESTAR EN FUNCION DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO Y EL CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.</div> <div>3. LA SECCION DE LOS CABLES DE COBRE DESNUDO DE LAS MALLAS DE TIERRA GENERAL Y DEL PARARRAYOS DEBERA SER VERIFICADA EN EL CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. LA SECCION MINIMA DE CABLE DEBERA SER DE 25 mm²</div> <div>4. LAS ESTRUCTURAS METALICAS, SOPORTES, BASES, CARPAZAS, PORTONES, ALAMBRE DE PUAS Y OTROS ELEMENTOS METALICOS DEBEN CONECTARSE A MALLA DE TIERRA GENERAL.</div> <div>5. LA TORRE DE PARARRAYOS Y BASES DE TIRANTES DEL PARARRAYOS SI CORRESPONDE, DEBEN CONECTARSE A MALLA DE TIERRA DEL PARARRAYO.</div>	

Gerente De Proyecto:	
Supervisor de Proyecto:	
Sep-2015	E. Burgos
FECHA	DIBUJO