

**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**OBJETO: SERVICIO DE PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP (PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA)  
CÓDIGO: GCC-CDL-DCPT-36-17  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Potosí, en instalaciones del Distrito Comercial Potosí a horas 09:00 del día 31 de agosto de 2017, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	SERVAIND	30/08/2017	17:44

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVAIND**

**PREGUNTA N° 1:**

Solicitamos pueda aclararnos lo siguiente: en su cronograma de plazos se indica fecha de reunión de aclaración: 31/08/2017, nuestra empresa tiene base en Santa Cruz y debido a que nuestro personal coincidentemente se encuentra cumpliendo otros trabajos, nos es imposible asistir a la mencionada reunión. Revisando el DBC respectivo no encontramos que la no asistencia a esta reunión sea causal de descalificación. Favor de confirmar lo mencionado.

**RESPUESTA N° 1:**

La asistencia no es obligatoria, tampoco causal de descalificación

**II. CONSULTAS EN SALA:**

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: IBEND S.R.L.**

**PREGUNTA N° 1:**

¿Cuál son las funciones que va a cumplir IBNORCA?

**RESPUESTA N° 1:**

Cubrir el ítem 20 de las actividades a ser realizadas. Emitir la habilitación de operación del tanque.





## ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

### PREGUNTA N° 2:

¿Quién realizará la prueba hidrostática?

### RESPUESTA N° 2:

La empresa adjudicada, contando con la certificación para la realización de las pruebas

### PREGUNTA N° 3:

La inspección de la soldadura será Convencional o puede ser PHASED-ARRAY

### RESPUESTA N° 3:

Puede ser otro a lo solicitado en el DBC, siempre y cuando sea superior a lo solicitado.

### PREGUNTA N° 4:

¿Cómo se realizará la medición de puntos definidos (espesores)

### RESPUESTA N° 4:

Debe realizárselo por muestreo por cada plancha, con el objeto de aprobar o rechazar el estado del espesor de cada plancha

### PREGUNTA N° 5:

Es va requerir inspector

### RESPUESTA N° 5:

Si, se va a requerir un inspector en ensayos no destructivos

### PREGUNTA N° 6:

Se va a realizar la limpieza interna de tanques

### RESPUESTA N° 6:

Si, de acuerdo a lo establecido en el DBC

### PREGUNTA N° 7:

La Empresa debe contar con los equipos necesarios para vaciar el tanque

### RESPUESTA N° 7:

Si, deben contar con los equipos necesarios para realizar el ítem 2 de las actividades





**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

**RG-12-A-GCC**

**PREGUNTA N° 8:**

Se realizaran pruebas hidrostáticas

**RESPUESTA N° 8:**

Si, la empresa debe presentar procedimiento para este trabajo y cumplir con los mismos

**PREGUNTA N° 9:**

¿Se proporcionara ambiente para el trabajo de laboratorio del personal de la empresa adjudicada?

**RESPUESTA N° 9:**

Si, se proporcionará

**PREGUNTA N° 10:**

¿Están lejos los tanques a una toma eléctrica?

**RESPUESTA N° 10:**

No, están relativamente cerca

**PREGUNTA N° 11:**

¿Se va a proporcionar agua para la prueba hidrostática?

**RESPUESTA N° 11:**

No

**PREGUNTA N° 12:**

¿Es obligatoria en la propuesta la presentación de documentación de IBNORCA?

**RESPUESTA N° 12:**

En la etapa de presentación de propuestas, no

**PREGUNTA N° 13:**

Es excluyente la experiencia de la empresa

**RESPUESTA N° 13:**



**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

Sí, es excluyente

**PREGUNTA N° 14:**

¿Los equipos propuestos deben contar con certificados de calibración?

**RESPUESTA N° 14:**

A la fecha de realización, si

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 10:00 de fecha 31 de agosto de 2017.

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
<i>Lic. Jesús W. Córdova Nino</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	<i>Lic. Jesús W. Córdova Nino</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	
<i>Ing. Nelson Selman Ríos López</i> JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO GCIL - DCPT Y.P.F.B.	<i>Ing. Nelson Selman Ríos López</i> JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO GCIL - DCPT Y.P.F.B.	
<i>Jorge Benavidez Soraida</i> E. MANTENIMIENTO DE PLANTA - D.T.C.P. POTOSÍ - Y.P.F.B.	<i>Jorge Benavidez Soraida</i> E. MANTENIMIENTO DE PLANTA - D.T.C.P. POTOSÍ - Y.P.F.B.	

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

OBJETO: SERVICIO DE PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP (PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA)  
CÓDIGO: GCC-CDL-DCPT-36-17  
(PRIMERA CONVOCATORIA)

IBEUD S.R.L.  
Empresa

J. ALEXIS CAMELAS BAS  
Nombre y Apellido

accan@losribendst.com  
Correo electrónico

70761304  
Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma