



**OBJETO: ADQUISICION DE PUENTE DE MEDICION PARA ESTACION DE SERVICIO MORA  
CODIGO: DCO-CDL-GCOM-156-18  
TERCERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Sala de Reuniones, Piso 1, Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, horas 11:00 del día 13 de septiembre de 2018, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación y verificada la correspondencia y correo electrónico institucional, hasta la fecha establecida no se recibieron consultas escritas.

**II. CONSULTAS EN SALA:**

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: MENTOR S.R.L.**

**PREGUNTA N° 1:** El certificado ISO/IEC 17025 que solicitan no corresponde a un certificado de calibración del medidor si no más bien es la norma que certifica al laboratorio que realiza la calibración y/o certificación del medidor, en caso de mantener este requerimiento el certificado no hará referencia al medidor que se venda sino al laboratorio que lo certifique, se solicita cambiar el requerimiento.

**RESPUESTA N° 1:**

Se realizará enmienda a las especificaciones técnicas.

**PREGUNTA N° 2:** Para el caso del medidor es necesario que el proveedor confirme que es apto para transferencia custodia

**RESPUESTA N° 2:**

Las empresas proponentes deberán indicar lo solicitado en las especificaciones técnicas.

**PREGUNTA N° 3:** La válvula de alivio serie 1500 ofertada en la segunda convocatoria tiene un set máximo de 6150 Psi, y conexión NPT, favor informar porque se observó esta válvula.


**RESPUESTA N° 3:**

Se solicita a las empresas proponentes indicar lo solicitado en las especificaciones técnicas.

**PREGUNTA N° 4:** El perfil "U" ofertado en la segunda convocatoria se refiere al mismo perfil UPN, por favor informar porque se observó este material ya que en las especificaciones técnicas de los proveedores se maneja "UPN" para el perfil "U".

**RESPUESTA N° 4:**

Se solicita a las empresas proponentes indicar lo solicitado en las especificaciones técnicas.





La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

PREGUNTA N° 5: En el punto 14 de características técnicas del DBC solicitan Tubería de 1" XXS A 136 No encontramos tubería bajo esta especificación, favor aclarar si se refieren a tubería A316 de acero inoxidable o tubería A106 de acero al carbono. PREGUNTA N° 4:

RESPUESTA N° 5:

De acuerdo a características solicitadas ASTM A136 GR B, corresponde a acero al carbono sin costura.

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 11:50 de fecha 13 de septiembre de 2018

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Ing. Diego Chambi Quispe	TECNICO ELECTROMECANICO - GCOM	
Lic. Amparo Sofia Heredia Ururi	ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



Lic. Amparo Sofia Heredia Ururi  
ANALISTA DE CONTRATACIONES  
GCC - GCC  
Y.P.F.B.



## DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA  
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: ADQUISICION DE PUENTE DE MEDICION PARA ESTACION DE SERVICIO MORA

CODIGO: DCO-CDL-GCOM-156-18

TERCERA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. El certificado ISO/IEC 17025 que solicitan no corresponde a un certificado de calibración del medidor sino más bien es la norma que certifica al laboratorio que realiza la calibración y la certificación del medidor, en caso de mantener este requerimiento el certificado no hará referencia al medidor que se venda sino al laboratorio que lo certifique, se solicita cambiar el requerimiento

Consulta N° 3. Para el caso del medidor es necesario que el proveedor con firme que es apto para Transferencia custodia

Consulta N° 4. La válvula de alivio serie 1500 y otortada en la segunda convocatoria tiene un set Máximo de 6150 Psi, y conexión NPT, favor informar por qué se observa esta válvula

Empresa: Montor SPC Nombre del Representante: Doris Velasco



La fuerza que transforma Bolivia

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: ADQUISICION DE PUENTE DE MEDICION PARA ESTACION DE SERVICIO MORA

CODIGO: DCO-CDL-GCOM-156-18

TERCERA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. El perfil "U" ofertado en la segunda convocatoria se refiere al mismo perfil UPN, por favor informar por que se observo este material ya que en las especificaciones técnicas de los proveedores se maneja "UPN" para el perfil "U"

Consulta N° 2. En el punto 14 de Características técnicas del DBC se solicita Tuberia de 1" X XS A 136. No encontramos tubería bajo esta especificación favor aclarar si se refieren a tubería A 316 de acero inoxidable o tubería A 306 de acero al carbono

Consulta N° 3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consulta N° 4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Empresa: Mentor Nombre del Representante: Boris Velasco



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES

OBJETO: ADQUISICION DE PUENTE DE MEDICION PARA ESTACION DE SERVICIO MORA  
CODIGO: DCO-CDL-GCOM-156-18  
TERCERA CONVOCATORIA

<u>Mentor SRL</u> Empresa	<u>Boris Velasco J.</u> Nombre y Apellido	<u>tecnico.proyectos@mentorenergy.com</u> Correo electrónico	<u>76200548</u> Teléfono	<u>[Firma]</u> Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma