

 <p>La fuerza que transforma Bolivia</p>	ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN	RG-12-A-GCC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPOS PCI PARA LAS 27 ESRS"
CÓDIGO: DCO-CDL-GIPI-575-18
PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de YPFB - Sala de Reuniones de la Dirección Regional de Contrataciones a horas 15:00 p.m. del día 17 de octubre de 2018, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

I. CONSULTAS ESCRITAS:

Verificado el correo electrónico institucional, hasta horas 18:30 del día 15 de octubre de 2018, fecha y hora establecida en el cronograma del Documento Base de Contratación, se recibió las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	PANTHERS CORPORATION C.A.	11/10/2018	9:36 a. m
2	MY TOOLS SRL	12/10/2018	11:23 a. m
3	TECHNIQUES BOLIVIA SRL	15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	1:05 p. m. 4:19 p. m. 5:09 p. m.

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

NOMBRE DE LA EMPRESA: PANTHERS CORPORATION C.A.

CONSULTA N° 1: *"La propuesta deberá incluir un sistema de dosificación de espuma." Deben proveerse las especificaciones de tal sistema (hay muchos tipos, modelos, capacidades, etc).*

RESPUESTA: Si, se ratifica lo establecido en el guion 21 del punto 1.1 numeral I de las especificaciones técnicas del DBC.

CONSULTA N° 2: *"La unidad deberá disponer de un tanque de agua portátil tipo CAMPEON con una capacidad mínima de 20000 litros que deberá incluir su base, es decir: qué tipo de encofrado e instalación en cada una de las Estaciones de Regasificación".*

RESPUESTA: Si, se ratifica lo establecido en el guion 22 del punto 1.1 numeral I de las especificaciones técnicas del DBC.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

NOMBRE DE LA EMPRESA: MY TOOLS SRL

CONSULTA N° 1: *Los tanques tipo campeón son tanques de plásticos hechos en Bolivia, ¿son estos los que solicitan para las unidades contra incendio?*

RESPUESTA: Si, se ratifica lo establecido en las especificaciones técnicas del DBC.

CONSULTA N° 2: *¿Según el requerimiento quisiéramos tener más especificaciones respecto al tipo de base y encofrado para los tanques de las unidades contra incendio?*

RESPUESTA N° Se incluirá a través de una enmienda.

NOMBRE DE LA EMPRESA: TECHNIQUES BOLIVIA SRL

CONSULTA N° 1: *Por tanque tipo campeón que solicitan, se refieren al tanque de plástico reforzado modelo Campeón?*

RESPUESTA: Si, se ratifica lo establecido en el guion 22 del punto 1.1 numeral I de las especificaciones técnicas del DBC.

CONSULTA N° 2: *Existe la posibilidad de que el pago sea realizado por lotes entregados, instalados, probados y correctamente recepcionados? Hablamos de un plan de pagos de 3 a 4 lotes, organizados en coordinación con YPFB.*

RESPUESTA: No, se ratifica lo establecido en las especificaciones técnicas del DBC

CONSULTA N° 3: *Para la instalación del mástil para la manga de viento es obligatoria la utilización de una hidrogrúa?*

RESPUESTA: No es un requerimiento para la instalación de la manga de viento una hidrogrúa

CONSULTA N° 4: *Se acepta otro tipo de tanque de agua de similar capacidad? Proponemos un tanque tipo australiano desmontable.*

RESPUESTA: No, se ratifica lo establecido en las especificaciones técnicas establecidas en el DBC.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se prosiguió con las consultas en sala:

EMPRESA: MATAFUEGO

CONSULTA: AL SER UN EQUIPO MÓVIL CONSULTAR SI EL TANQUE TAMBIÉN DEBERÁ SER ENSAMBLADO A UN EQUIPO MÓVIL

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: NO, SE ACLARA QUE EL TANQUE ES UNA UNIDAD IDEPENDIENTE, SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN GUIÓN 22 DEL PUNTO 1.1. NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: EL ALCANCE NO INDICA SI LA BOMBA Y MOTOR DEBE TENER ALGUNA CERTIFICACIÓN CONSULTA EL MOTOR Y LA BOMBA DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN UL-FM O NO

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: NO, SIN EMBARGO, DEBERA CONTAR CON LA CERTIFICACION NFPA 1901, SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA A ESTE ASPECTO.

CONSULTA: DENTRO DE LA PROPUESTA SE PUEDE SOLICITAR UN PORCENTAJE DE PAGO DEL CONTRATO QUE INDICA LA PROPUESTA

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE ACLARA QUE SE PODRA SOLICITAR UN ANTICIPO DE HASTA UN 20% POSTERIOR A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, TAL CUAL SEÑALA EL PUNTO ANTICIPO DEL NUMERAL II DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

EMPRESA INSERTEC LTDA

CONSULTA: SE PIDE ACOPLAMIENTO HOLSET FLEXIBLE EN LA TRANSMISIÓN ES UN ACOPLER PARA MOTORES GRANDES DE MÁS DE 100 HP AL SER UNA BOMBA PEQUEÑA SE USA UN ACOPLER RIGIDO Y ALIENABLE SE ACEPTARÁ OTRO TIPO DE ACOPLER

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: NO, SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL GUIÓN 7 DEL PUNTO 1.1 NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: SE PIDE NORMA NFPA 1901 ESTO APLICA A VEHÍCULOS CONTRA INCENDIO (CARRO BOMBERO) POR FAVOR ACLARAR SI LA CERTIFICACIÓN DE LA BOMBA ES SUFICIENTE YA QUE NORMALMENTE SE ENTREGA UN CERTIFICADO DE RENDIMIENTO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA RESPECTO A ESTE REQUERIMIENTO.

CONSULTA: LA BOMBA DEBE SER GASOLINA O DIÉSEL

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PODRA SER DE GASOLINA O DIESEL SE ACLARA QUE SE REALIZARA UNA ENMIENDA REFERENTE A ESTE ASPECTO.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

CONSULTA: SE PIDE PROTECTORES PARA CADA BOMBA, SI UN PROTECTOR HECHO CON LONA IMPERMEABLE CUMPLIRÍA CON LO SOLICITADO?

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SI, SE SOLICITA UN PROTECTOR PARA CADA EQUIPO, EL PROTECTOR CUMPLIRA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1.4 DEL NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: SE PUEDE CONSIDERAR OTRO TANQUE QUE NO SEA CAMPEON YA QUE POR EL VOLUMEN ESTE TANQUE NO ES PORTATIL, EJEMPLO UNA PISCINA DESMONTABLE SERIA MEJOR.

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: NO, SE MANTIENE LO SOLICITADO EN EL GUION 22 PUNTO 1.1 NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: POR FAVOR ACLARAR LOS DIAMETROS DE LA MANGERA DE SUCCION

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ESTE ASPECTO DEPENDERA DEL EQUIPO OFERTADO.

EMPRESA RADEPETROL

CONSULTA: LOS EQUIPOS SERÁN INSPECCIONADOS PREVIAMENTE O SE PUEDE IR LLEVANDO DIRECTAMENTE A LAS 27 ESTACIONES EN CADA ESTACIÓN SE HARÁN LAS VERIFICACIONES.

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO PLAZO DE ENTREGA DEL NUMERAL II DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: SE CONTEMPLAN 350 DÍAS, EN CASO DE RETRASO QUE APLICA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES: ESE ASPECTO ESTA SEÑALADO EN EL PUNTO MULTAS DEL NUMERAL II DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

EMPRESA: SAYCO

CONSULTA: SE HARÁ CUMPLIR A RAJA TABLA ACORDE A LA NORMA NFPA-1901 O QUE PUNTOS EN ESPECÍFICO. ACLARAR EL PUNTO

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE ACLARA QUE SE REALIZARA UNA ENMIENDA RESPECTO A ESTE REQUERIMIENTO.

CONSULTA: PARA LA ADJUDICACIÓN SE EVALUARÁ POR ÍTEM? O SE HARÁ LA ADJUDICACIÓN AUN SOLO PROPONENTE PARA TODOS LOS ÍTEMS Y LOS 27

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES: LA FORMA DE ADJUDICACION ES POR EL TOTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CUADRO INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DBC





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

CONSULTA: NO INTERESA LA PROCEDENCIA Y FABRICANTE? O YPFB TIENE ALGUNA AFINIDAD POR ALGUNA INDUSTRIA RESPECTO LA BOMBA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LA ENTIDAD EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SEÑALA PREFERENCIA POR ALGUNA PROCEDENCIA O FABRICANTE.

CONSULTA: ES MANDATORIO QUE CUENTE CON UN SISTEMA FRENADO Y CARGADOR DE TIPO SCHUCO

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SI, SE RATIFICA LO ESTABLECIDO EN EL GUION 18 DEL PUNTO 1.1 NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

EMPRESA: Tervapbol SRL

CONSULTA: EN EL PLIEGO INDICA QUE DEBE SER FABRICADO BAJO LA NORMA NFPA1901, EL EQUIPO DE NUESTRO PROVEEDOR CUMPLE A CABALIDAD TODOS LOS REQUERIMIENTOS, PERO ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMATIVA IS 9444, SE ACEPTARAN CONSIDERANDO QUE LA NFPA 1901 NO APLICA PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: NO SE CONSIDERARÁ OTRA NORMATIVA, SIN EMBARGO, SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA REFERENTE AL REQUERIMIENTO DE LA CERTIFICACION NFPA 1901.

CONSULTA: LOS FORROS COBERTORES PUEDES SER DE FABRICACIÓN LOCAL Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DEL MATERIAL O DEBEN SER ORIGINALES DEL FABRICANTE

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE ACLARA QUE PUEDEN SER, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 1.4 DEL NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

EMPRESA: ADVENSER GROUP


CONSULTA: ACLARAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NFPA 1901 -2016 CAPITULO 26 REFERENTE A REMOLQUES. DE SER ASÍ INDICAR EL TIPO DE REMOLQUE I II III

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE ACLARA QUE SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA A ESTE ASPECTO CON RESPECTO AL ALCANCE DE LA CERTIFICACION NFPA 1901

CONSULTA: INDICAR LA FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL Y RANGO DE FLUJO Y PRESIÓN QUE SE AJUSTE A LA BOMBA SEGÚN NFPA 1901

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE RATIFICA LO REQUERIDO EN LOS GUIONES 1 Y 5 DEL PUNTO 1.1 NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC.

CONSULTA: INDICAR LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS SEGUN EL CAPÍTULO 13 DE LA NFPA 1901-2016 EN CUANTO LA ILUMINACIÓN INTERIOR, SEÑALIZACIÓN DE TRANSPORTE, TRABAJO NOCTURNO, CONEXIONADO AL VEHÍCULO.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SE ACLARA QUE SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA A ESTE ASPECTO CON RESPECTO AL ALCANCE DE LA CERTIFICACION NFPA 1901

CONSULTA: INDICAR LA AUTONOMÍA ESTIMADA DEL EQUIPO YA QUE LA BOMBA QUE SOLICITAN ES PARA SUCCION DE RIO O MAR, NO ASÍ PARA UNIDAD DE ATAQUE Y RESCATE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LA AUTONOMIA DEL EQUIPO ESTA SEÑALADO EN EL TERCER GUION DEL PUNTO 1.1 NUMERAL I DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DBC, Y LA BOMBA ES PARA SUCCIÓN DE TANQUE.

EMPRESA TECHNIQUES BOLIVIA

CONSULTA: CUAL ES EL ESPESOR DE LA PLANCHA BASE DEL MÁSTIL

RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MINIMAMENTE 13 mm. SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA A ESTE ASPECTO

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 16:45 de fecha 17 de octubre de 2018.

FIRMAN POR YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Ing. Reynaldo Ticona Huanca	Reynaldo Ticona Huanca INGENIERO SENIOR DE PROCESOS VPNO-GIPI-DIP-UIIN Y.P.F.B	
Lic. Alejandro Torrez	Lic. Alejandro Torrez ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPOS PCI PARA LAS 27 ESRs"
CÓDIGO: DCO-CDL-GIPI-575-18
PRIMERA CONVOCATORIA

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Matapago	Alex Herrera Vega	Alex.Herrera@Matapago.net	(710-14180) 355-5350	
Seyco	Wenceslao Cabrera S.	fernando.mayorga@seyco.com.bo	77040090	
ADVENSER GROUP	Luis Carlos Parada	advenser.group@gmail.com	60895789	
ROGHUR S.A.	Melania Cordero G.	melania.cordero@rogbur.com	71654907	
Insertec	Cristina J. Arce	seguridadindustrial + @insertec.us seguridad	3472121	



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: "ADQUISICIÓN EQUIPOS PCI PARA LAS 27 ESRS"
CÓDIGO: DCO-CDL-GIPI-575-18
PRIMERA CONVOCATORIA

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RADEPETROL	RAUL ADEMAR PEÑA M.	radepetrol@hotmail.com	78494634	
Técnicos Bolivia	Carlos Rocha	sinergia.bolivia@gmail.com	73194194	
Tarvypal Hda	César Toledo	coficc@coficc.com	75060868	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma