



ESPECIFICACIONES
 TANQUE PARA COMBUSTIBLE (SUBTERRANEO)
 MATERIAL CHAPA IRAM A36-91
 NORMA CONSTRUCCION API 620

TIPO	SIMPLE PARED
CAPACIDAD	24 m ³
ESPESOR TANQUE	11.4"
DIAMETRO TANQUE INTERNO	5800 mm
LONGITUD ENVOLVENTE TANQUE	

TOLERANCIAS DE FABRICACION: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

TABLA DE CONEXIONES POR TANQUE

CANTIDAD	DIAMETRO	TIPO DE ROSCA	ELUCION
1	2"	NPT	DESCONEXION
1	4"	NPT	DESCONEXION
1	3"	SSP	TELEFONIA
2	2"	SSP	WELDION
1	4"	NPT	VENTILADO



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
 BOLIVIANOS
 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION
 DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS COMERCIALES
 UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS

ELABORACION DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO SAMAPATA

ENCARGADO: ING. GUSTAVO CHOQUE

ELABORADO POR: [NOMBRE]

DISEÑO: [NOMBRE]

REVISADO POR: [NOMBRE]

SIB: [NOMBRE]

INSTALACIONES MECANICAS DE CARBURANTES LIQUIDOS

Escala: 1:100

01/02